

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
"07" 11 2025р
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Одеський РВП
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджено наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

**РЕЗУЛЬТАТ №357- 370
санітарно-мікробіологічного дослідження води**

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Відділ дослідження біологічних факторів, Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ», м Одеса вул. Вел. Арнаутська 81

Місце відбору проб : водопровідна мережа КП «Южводоканал»

Найменування вододжерела: арт свердловини та водопровідна мережа КП «Южводоканал»

Дата, час відбор проб: 06.11.2025р 9.00

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 06.11.2025р 11.30

Мета дослідження: показники епідемічної безпеки питної води на відповідність ДСанПІН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
357	ВНС вхід м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
358	ВНС вихід м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
359	«Копійка» магазин м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
360	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9 м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
361	ПМЛ вул. Будівельників 19 м.Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
362	с. Сичавка вул. Чорноморська 53	0	відсутні	відсутні	відсутні
363	с. Сичавка д/с "Барвінок" вул Шевченко 1А	0	відсутні	відсутні	відсутні
364	с. Нові-Біляри Ввід 403322 траса Одеса-Южне	0	відсутні	відсутні	відсутні
365	с. Нові-Біляри д/с Перлінка вул. Шкільна 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
366	с. Кошари, башня Рожновського вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
367	с. Кошари башня Рожновського вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
368	с. Кошари вул. Ген.Галая 63	0	відсутні	відсутні	відсутні
369	с. Булдинка Ввід 403328 траса Одеса-Южне	0	відсутні	відсутні	відсутні
370	с. Булдинка вул.Лиманна 39	0	відсутні	відсутні	відсутні

Дата видачі « 07 » листопада 2025р

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скураковська О.В.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по показникам епідемічної безпеки.

AV

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Одеський РВП
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
Відділ дослідження біологічних факторів
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/ о
Затверджено наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ №371-384
санітарно-мікробіологічного дослідження води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Відділ дослідження біологічних факторів, Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ», м Одеса вул. Вел. Арнаутська 81
 Місце відбору проб : водопровідна мережа КП «Южводоканал»
 Найменування вододжерела: арт свердловини та водопровідна мережа КП «Южводоканал»
 Дата, час відбор проб: 24.11.2025р 9.00
 Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 24.11.2025р 11.30
 Мета дослідження: показники епідемічної безпеки питної води на відповідність ДСанПІН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
371	ВНС вхід м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
372	ВНС вихід м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
373	«Копійка» магазин м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
374	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9 м. Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
375	ПМЛ вул. Будівельників 19 м.Південне	0	відсутні	відсутні	відсутні
376	с. Сичавка вул. Чорноморська 53	0	відсутні	відсутні	відсутні
377	с. Сичавка д/с "Барвінок" вул Шевченко 1А	0	відсутні	відсутні	відсутні
378	с.Нові-Біляри Ввід 403322 траса Одеса-Южне	0	відсутні	відсутні	відсутні
379	с. Нові-Біляри д/с Перлінка вул. Шкільна 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
380	с. Кошари, башня Рожновського вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
381	с. Кошари башня Рожновського вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
382	с. Кошари вул. Ген .Галая 63	0	відсутні	відсутні	відсутні
383	с. Булдинка Ввід 403328 траса Одеса-Южне	0	відсутні	відсутні	відсутні
384	с. Булдинка вул. Лиманна 39	0	відсутні	відсутні	відсутні

Дата видачі « 25 » листопада 2025р

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скураловська О.В.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по показникам епідемічної безпеки.

АВ

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Міністерство охорони здоров'я України
Санітарно-гігієнічна лабораторія
№ 11
2025 р.
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

«Одеський районний відокремлений підрозділ державної служби спеціального призначення СБУ»
м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей (ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.
ПРОТОКОЛ № 181
дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: м. Південне ВНС вихід вул. Старомиколаївське шосе 12

Дата і час відбору проб 6.11.2025 9⁴⁵
Дата і час нахождення проб в лабораторію 6.11.2025 10³⁰

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
макс	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
жорсткість	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
жорсткість	0,058	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
рН	8,1	град	ДСТУ 4077-2001
рН	7,31	од.рН	СОП №05 від 19.12.2022р
хлориди	0,044	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
амоній	0,005	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
нітрити	0,003	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
нітрати	5,2	мг/дм³	ДСТУ 4078-2001
сульфати	3,85	ммоль/дм³	ДСТУ 6059:2003
жорсткість	3,343	мг/дм³	ДСТУ ISO 9297:2007
залишок	40,5	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
залишок	640	мг/дм³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження *Р-лаб. Счагога Ірина*

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 4.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Ірина

Лікар з загальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Міністерство охорони здоров'я України
Санітарно-гігієнічна лабораторія
№ 11
2025 р.
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей (ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.
ПРОТОКОЛ № 185
дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: с. Копчари Батня Рожновського вихід

Дата і час відбору проб 6.11.2025 9⁴⁵
Дата і час нахождення проб в лабораторію 6.11.2025 10³⁰

№ л/п	Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
1.	Запах 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
2.	Запах 60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
3.	Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
4.	Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
5.	Каламутність	0,058	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
6.	Жорсткість	9,4	град	СОП №01 від 02.11.2022р
7.	Водневий показник	7,2	од.рН	СОП №01 від 02.11.2022р
8.	Залишковий хлор зв'язаний	—	од.рН	ДСТУ 4077-2001
9.	Амоній	0,093	мг/дм³	СОП №05 від 19.12.2022р
10.	Нітрити	0,008	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
11.	Нітрати	5,2	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
12.	Загальна жорсткість	4,8	ммоль/дм³	ДСТУ 4078-2001
13.	Сухий залишок	48,5	мг/дм³	ДСТУ 6059:2003
14.	Хлориди	384,1	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
15.	Сульфати	206	мг/дм³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження *Р-лаб. Счагога Ірина*

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Ірина

Лікар з загальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Медична документація
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

Санітарно-гігієнічна лабораторія
2025р.

Одеський районний відокремлений підрозділ
76000, Одеський район, вул. Мирчу, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 177

дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: м. Південне КНП) Юженська міська лікарня (поліклініка) вул. Будвельників 19

Дата і час відбору проб 6.11.2025р. 9:00
Дата і час надходження проб в лабораторію 6.11.2025. 10:30

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
Запах 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Запах 60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Мак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Каламутність	0	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
Кольоровість	9,8	град	ДСТУ 4077-2001
Водневий показник	8,3	од.рН	СОП №05 від 19.12.2022р
Залишковий хлор зв'язаний	0,64	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Амоній	1,003	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрити	9,603	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрати	5,76	мг/дм³	ДСТУ 4078-2001
Загальна жорсткість	3,9	ммоль/дм³	ДСТУ 6059:2003
Ухлий залишок	381,7	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
Хлориди	42,0	мг/дм³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	605	мг/дм³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-лаб. Смигола Ірина

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни *Ірина*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Медична документація
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

Санітарно-гігієнічна лабораторія
2025р.

Одеський районний відокремлений підрозділ
76000, Одеський район, вул. Мирчу, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 178

дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: м. Південне ТОВ Пересувальна механізована колона вул. Іванова 29

Дата і час відбору проб 6.11.2025р. 9:00
Дата і час надходження проб в лабораторію 6.11.2025. 10:30

№ п/п	Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
1.	Запах 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
2.	Запах 60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
3.	Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
4.	Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
5.	Каламутність	2,058	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
6.	Кольоровість	9,9	град	ДСТУ 4077-2001
7.	Водневий показник	7,4	од.рН	СОП №05 від 19.12.2022р
8.	Залишковий хлор зв'язаний	0,046	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
9.	Амоній	1,005	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
10.	Нітрити	0,604	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
11.	Нітрати	4,95	мг/дм³	ДСТУ 4078-2001
12.	Загальна жорсткість	3,8	ммоль/дм³	ДСТУ 6059:2003
13.	Сухий залишок	359,4	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
14.	Хлориди	40,2	мг/дм³	ДСТУ ISO 9297:2007
15.	Сульфати	64,0	мг/дм³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-лаб. Смигола Ірина

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни *Ірина*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
У "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Міністерство охорони здоров'я **11** Світловодськ
Одеський районний відокремлений підрозділ лабораторія
7600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63
Ду «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Медична документація
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей

(ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 187

дослідження питної води

від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: с. Нові-Біляри д/с Перлинка вул. Шкільна 9

Дата і час відбору проб **6.11.2025р. 9⁰⁰**
Дата і час надходження проб в лабораторію **6.11.2025р 10³⁰**

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
Температура $t \leq 20^{\circ}C$	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Запах $t \leq 60^{\circ}C$	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Каламутність	< 0,58	мг/дм ³	СОП №01 від 02.11.2022р
Кислотність	9,9	град	СОП №01 від 02.11.2022р
рН	7,32	од.рН	СОП №01 від 02.11.2022р
Жорсткість	0,046	мг/дм ³	СОП №05 від 19.12.2022р
Хлориди	< 0,05	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
Сульфати	0,004	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрати	4,05	мг/дм ³	ДСТУ 4078-2001
Нітрити	3,8	мг/дм ³	ДСТУ 6059:2003
Загальна жорсткість	369,3	мг/дм ³	СОП №04 від 14.12.2022р
Сухий залишок	41,1	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	68,0	мг/дм ³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-лаб. Свободу-Вуф

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання (людина)»

Ву

Лікар з загальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Міністерство охорони здоров'я **2025р** Світловодськ
Одеський районний відокремлений підрозділ лабораторія
7600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63
Ду «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Медична документація
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей

(ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 188

дослідження питної води

від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: с. Нові-Біляри Ввід 403322 траса Одеса-Южне

Дата і час відбору проб **6.11.2025р. 9⁰⁰**
Дата і час надходження проб в лабораторію **6.11.2025 10³⁰**

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
Температура $t \leq 20^{\circ}C$	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Запах $t \leq 60^{\circ}C$	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Каламутність	5,058	мг/дм ³	СОП №01 від 02.11.2022р
Кислотність	9,73	град	СОП №01 від 02.11.2022р
рН	7,34	од.рН	СОП №01 від 02.11.2022р
Жорсткість	0,044	мг/дм ³	СОП №05 від 19.12.2022р
Хлориди	< 0,05	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
Сульфати	0,003	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрати	3,96	мг/дм ³	ДСТУ 4078-2001
Нітрити	3,9	мг/дм ³	ДСТУ 6059:2003
Загальна жорсткість	381,7	мг/дм ³	СОП №04 від 14.12.2022р
Сухий залишок	41,5	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	58,0	мг/дм ³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-лаб. Свободу-Вуф

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання (людина)»

Ву

Лікар з загальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
Міністерство охорони здоров'я
Санітарно-гігієнічна лабораторія
м. Одеса, вул. Миру, 11
«Одеський ОЦКПХ МОЗ» 2-55-63
Телефон: (04852) 2-55-63

Медицина документація
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей
ДСТУ ISO 10012:2005)
№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 189
дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: с. Булдинка Ввід 403328 траса Одеса-Южне
Дата і час відбору проб 6.11.2025р. 9⁰⁰
Дата і час нахождення проб в лабораторію 6.11.2025р. 10³⁰

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
Температура при 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Температура при 60 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Каламутність	0,058	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
Жорсткість	8,75	град	СОП №01 від 02.11.2022р
рН	7,33	од.рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор зв'язаний	0,04	мг/дм³	СОП №05 від 19.12.2022р
Залишковий хлор зв'язаний	0,05	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Амоній	0,004	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрити	4,68	мг/дм³	ДСТУ 4078-2001
Нітрати	3,9	мг/дм³	ДСТУ 6059:2003
Загальна жорсткість	320,4	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
Сухий залишок	40,5	мг/дм³	ДСТУ ISO 9297:2007
Хлориди	58,0	мг/дм³	СОП №09 від 28.12.2022р
Сульфати			

Підпис особи, що проводила дослідження *р-лаб. Світлана Кудря*
Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання (ОДИНОЮ)»

Лікар з загальної гігієни *Жу*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
Міністерство охорони здоров'я
Санітарно-гігієнічна лабораторія
м. Одеса, вул. Миру, 11
«Одеський ОЦКПХ МОЗ» 2-55-63
Телефон: (04852) 2-55-63

Медицина документація
Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей
ДСТУ ISO 10012:2005)
№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 190
дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: с. Булдинка вул. Лиманна 39
Дата і час відбору проб 6.11.2025р. 9⁰⁰
Дата і час нахождення проб в лабораторію 6.11.2025р. 10³⁰

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
Температура при 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Температура при 60 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Каламутність	0,058	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
Жорсткість	8,75	град	СОП №01 від 02.11.2022р
рН	7,33	од.рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор зв'язаний	0,04	мг/дм³	СОП №05 від 19.12.2022р
Залишковий хлор зв'язаний	0,05	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Амоній	0,003	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрити	5,53	мг/дм³	ДСТУ 4078-2001
Нітрати	3,8	мг/дм³	ДСТУ 6059:2003
Загальна жорсткість	384,1	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
Сухий залишок	40,5	мг/дм³	ДСТУ ISO 9297:2007
Хлориди	67,0	мг/дм³	СОП №09 від 28.12.2022р
Сульфати			

Підпис особи, що проводила дослідження *р-лаб. Світлана Кудря*
Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання (ОДИНОЮ)»

Лікар з загальної гігієни *Жу*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
У "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Міністерство охорони здоров'я України
Укр. Санітарно-гігієнічна лабораторія
Укр. Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Міністерство охорони здоров'я України
Санітарно-гігієнічна лабораторія
Укр. Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей

(ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 183

дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: с. Сичавка д(с) Барвінок» вул. Шевченка 1а

Дата і час відбору проб 6.11.2025 9⁰⁰
Дата і час нахождення проб в лабораторію 6.11.2025 10³⁰

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
Запах 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Запах 60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Каламутність	89	мг/дм ³	СОП №01 від 02.11.2022р
Кольоровість	298	град	СОП №01 від 02.11.2022р
Водневий показник	7,34	од.рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор зв'язаний	0,046	мг/дм ³	СОП №05 від 19.12.2022р
Амоній	0,05	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрити	0,004	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрати	5,04	мг/дм ³	ДСТУ 4078-2001
Загальна жорсткість	3,8	ммоль/дм ³	ДСТУ 6059:2003
Сухий залишок	384,5	мг/дм ³	СОП №04 від 14.12.2022р
Хлориди	42,5	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	650	мг/дм ³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-наб. Сичавка

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни

Л

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Міністерство охорони здоров'я України
Санітарно-гігієнічна лабораторія
Укр. Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Міністерство охорони здоров'я України
Санітарно-гігієнічна лабораторія
Укр. Форма №327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей

(ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 182

дослідження питної води
від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: с. Сичавка вул. Чорноморська 53

Дата і час відбору проб 6.11.2025 9⁰⁰
Дата і час нахождення проб в лабораторію 6.11.2025 10³⁰

№ п/п	Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
1.	Запах 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
2.	Запах 60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
3.	Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
4.	Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
5.	Каламутність	208	мг/дм ³	СОП №01 від 02.11.2022р
6.	Кольоровість	94	град	СОП №01 від 02.11.2022р
7.	Водневий показник	7,33	од.рН	ДСТУ 4077-2001
8.	Залишковий хлор зв'язаний	0,046	мг/дм ³	СОП №05 від 19.12.2022р
9.	Амоній	0,05	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
10.	Нітрити	0,004	мг/дм ³	СОП №02 від 09.11.2022р
11.	Нітрати	5,8	мг/дм ³	ДСТУ 4078-2001
12.	Загальна жорсткість	3,9	ммоль/дм ³	ДСТУ 6059:2003
13.	Сухий залишок	349	мг/дм ³	СОП №04 від 14.12.2022р
14.	Хлориди	42,0	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
15.	Сульфати	555	мг/дм ³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-наб. Сичавка

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни

Л

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ОДЕСЬКИЙ ОЦІНКА МОЗ"**

Міністерство охорони здоров'я України
 Санітарно-гігієнічна лабораторія
 Форма №327/0
 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160

2025 р.
 вул. Миру, 11
 Тел: (04852) 2-55-63

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей (ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 179

дослідження питної води
 від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: м. Південне М-н»Копійка» вул. Хіміків 29

Дата і час відбору проб 6.11.2025 9:40
 Дата і час надходження проб в лабораторію 6.11.2025 10:30

Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
Температура 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Температура 60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
Каламутність	0,958	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
Кольоровість	7,36	град	СОП №05 від 19.12.2022р
Водневий показник	7,4	од. рН	СОП №02 від 09.11.2022р
Залишковий хлор зв'язаний	0,046	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Амоній	0,005	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрити	0,004	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Нітрати	5,2	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
Загальна жорсткість	3,9	ммоль/дм³	ДСТУ 4078-2001
Хлориди	3,642	мг/дм³	ДСТУ 6059-2003
Сульфати	44,0	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
	64,0	мг/дм³	ДСТУ ISO 9297:2007
			СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-мод. Соловйова Ірина

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання (лидиною)»

Ірина

Лікар з загальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦІНКА МОЗ»**

Санітарно-гігієнічна лабораторія
 Форма №327/0
 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160

2025 р.
 вул. Миру, 11
 Тел: (04852) 2-55-63

Свідчення про оцінку процесів вимірювань та вимірювальних можливостей (ДСТУ ISO 10012:2005)

№ 027/11/1-2023 від 27.11.2023р.

ПРОТОКОЛ № 180

дослідження питної води
 від « 7 » 11 2025 р.

Місце відбору: м. Південне ВНС вхід вул. Старомиколаївське шосе 12

Дата і час відбору проб 6.11.2025 9:40
 Дата і час надходження проб в лабораторію 6.11.2025 10:30

№ п/п	Контрольний показник	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювань	НТД на методи досліджень
1.	Запах 20 °С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
2.	Запах 60° С	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
3.	Присмак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
4.	Смак	0	бали	СОП №01 від 02.11.2022р
5.	Каламутність	0,958	мг/дм³	СОП №01 від 02.11.2022р
6.	Кольоровість	7,36	град	СОП №05 від 19.12.2022р
7.	Водневий показник	7,4	од. рН	СОП №02 від 09.11.2022р
8.	Залишковий хлор зв'язаний	0,046	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
9.	Амоній	0,005	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
10.	Нітрити	0,005	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
11.	Нітрати	5,2	мг/дм³	СОП №02 від 09.11.2022р
12.	Загальна жорсткість	3,9	ммоль/дм³	ДСТУ 4078-2001
13.	Сухий залишок	3,642	мг/дм³	ДСТУ 6059-2003
14.	Хлориди	44,0	мг/дм³	СОП №04 від 14.12.2022р
15.	Сульфати	59,0	мг/дм³	СОП №09 від 28.12.2022р

Підпис особи, що проводила дослідження

р-мод. Соловйова Ірина

Висновки лікаря Дана проба води питної відповідає / не відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання (лидиною)»

Ірина

Лікар з загальної гігієни